

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ детский сад №37
ул.Речная 4а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Узкая	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Дверной проем менее 90 см.	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Дверной проем менее 90 см., лестницы узкие на всех путях эвакуации	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-

	требования к зоне	-	-	-	ОБЩИЕ	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
--	-------------------	---	---	---	-------	---	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации))	ДУ	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к

заключению: _____

