



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 76/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад №37

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 76 от 12.05.2022 в период с 24.05.2022 по 27.05.2022 старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Моховым Виктором Алексеевичем проведена выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица И.О. заведующего МБДОУ детский сад №37 – Фомина Лариса Николаевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной	Отмет ка о выпол нении
--------------	---	---	---	---------------------------------

			безопаснос ти	
1.	В спальнях и групповых помещениях не обеспечивается разборчивость передаваемой речевой информации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ч.4. ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	19.12.2022	
2.	Часть оповещателей расположена на расстоянии менее 150 мм от потолка до их верхней части	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	
3.	Не над всеми эвакуационными выходами имеются световые табло «Выход»	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	
4.	Тест оповещения СОУЭ содержит слова способные вызвать панику	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7 таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	
5.	В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука менее чем 70 дБА	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	
6.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	19.12.2022	

7.	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.12.2022	
8.	В коридоре 1 этажа около электрощитовой расстояние между ИПД превышает установленное требованиями	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.4.1, табл. 13.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	19.12.2022	
9.	В складских помещениях аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются внутри складского помещения	п. 293 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	19.12.2022	
10	На объекте защиты допускается установка извещателей пожарных дымовых на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	19.12.2022	
11	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	19.12.2022	
12	Помещение подвала не оборудовано системой пожарной сигнализации	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 прил. А СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.4 СП 486.1113500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и	19.12.2022	

		системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.О. заведующего МБДОУ детский сад №37
Фомина Лариса Николаевна
«27» мая 2022

(подпись)

Старший инспектор отделения НД и ПР
ОНД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области – государственный инспектор
г. Новочеркасска по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Мохов В.А.
«27» мая 2022

(подпись)



На основании решения о проведении плановой выездной проверки № 76 от 12.05.2022 в период с 24.05.2022 по 27.05.2022 старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркаску, Главного управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Моховым В.А. проведена выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица И.О. заведующего МБДОУ детский сад №37 – Фомина Лариса Николаевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2010 № 247-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть статьи и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, соблюдение которого было нарушено	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о заключении исполнения
---	--	--	---	---------------------------------------